




PLANTA BAIXA
Esc.: 1/50




CORTE A-A
Esc.: 1/50




CORTE B-B
Esc.: 1/50



DETALHE ALIMENTAÇÃO
Esc.: 1/50



DETALHES ESTRUTURAIS
Esc.: 1/25



RELAÇÃO DE MATERIAIS

ITÊM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT. (un)	DIAM.
01	VÁLVULA DE PÉ C/ CRIVO	1	3"
02	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=1.80m	1	3"
03	C90° LONGA FoGo ROSCÁVEL	3	3"
04	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=1.20m	1	3"
05	TE FoGo ROSCÁVEL	1	3"
06	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=0.20m	6	3"
07	REGISTRO GAVETA BRONZE ROSCÁVEL C/ VOLANTE	2	3"
08	LUVA DE UNIÃO FoGo ROSCÁVEL	2	3"
09	NIPLE FoGo ROSCÁVEL	2	3x2"
10	CONJUNTO MOTOR BOMBA(CMB)	2	3 CV
11	NIPLE FoGo ROSCÁVEL	6	2"
12	LUVA DE UNIÃO FoGo ROSCÁVEL	2	2"
13	VÁLVULA DE RETENÇÃO BRONZE ROSCÁVEL	2	2"
14	REGISTRO GAVETA BRONZE ROSCÁVEL C/ VOLANTE	3	2"
15	TUBO ROSCÁVEL L=0.15m	1	2"
16	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=0.25m	1	2"
17	C90° LONGA FoGo ROSCÁVEL	3	2"
18	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=0.65m	1	2"
19	TE FoGo ROSCÁVEL	1	2"
20	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=1.40m	1	2"
21	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=1.30m	1	2"
22	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=0.10m	1	2"
23	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=VAR.	1	2"
24	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=0.25m	2	2"
25	C90° LONGA FoGo ROSCÁVEL	2	2"
26	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL L=0.30m	1	4"
27	C90° LONGA FoGo ROSCÁVEL	1	4"

RELAÇÃO DAS ESQUADRIAS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	DIMENSÕES (m)
P1	PORTA TIPO MACHO E FEMEA	0.80x2.10
C1	COMBOGÔ ANTI-CHUVA	1.20x1.00
C2	COMBOGÔ ANTI-CHUVA	1.50x1.00

08	-	-	-
07	-	-	-
06	-	-	-
05	-	-	-
04	-	-	-
03	-	-	-
02	-	-	-
01	-	-	-
Nº	DATA	HISTÓRICO	RESPONSÁVEL

REVISÕES / DISCRIMINAÇÃO

SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PROJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CONSTRUÇÃO CAPTAÇÃO / ADUTORA
MORRO DO OURO - CONTENDAS II

INTERESSADO: PREFEITURA DE SOBRAL

ENDEREÇO: SERRA DO ROSÁRIO - JORDÃO

MUNICÍPIO: SOBRAL



DESENHOS DA PRANCHA
CAPTAÇÃO
CORTE A-A
CORTE B-B
DETALHES ESTRUTURAIS

ESCALA

1:50
1:50
1:25

DATA
12/04/2022

TOPÓGRAFO
Phabo Araújo

DESENHO
Marcos Ximenes

PRANCHA
06