



Augusta Silveira <augustasilveira@sobral.ce.gov.br>

LICITANET - IMPUGNAÇÃO - 201/2024 - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

4 mensagens

no-reply <notificacao@licitanet.com.br>

30 de outubro de 2024 às 12:53

AVISO - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL - 201

Sr(a). MUNICIPIO DE SOBRAL/CE (a),

O Processo eletrônico nº 201 foi feito um pedido de IMPUGNAÇÃO pelo motivo abaixo:

FAVOR ESCLARECER SE PASTILHAS COM DIÂMETRO DE 75MM PODERÃO SER ACEITAS.

Aviso Importante: Sua decisão deverá ser feita até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, conforme o § único do Art. 164 da Lei 14.133/21.

A decisão/acompanhamento será realizada via sistema no menu PROCESSOS>>escolher o processo (pregão eletrônico ou concorrência)>>clica nos "3 pontinhos ao lado do processo " >> VISUALIZAR IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.

Caso necessite, entre em contato com a nossa Central de Atendimento: (34) 2512-6500 opção 1.

Precisa de suporte? Fale com um de nossos agentes:

Acesse este link: [WhatsApp](#)Email: suporte@licitanet.com.br

Nosso horário de atendimento é de segunda a quinta das 8h às 18h e sexta das 8h às 17h.

no-reply <notificacao@licitanet.com.br>

30 de outubro de 2024 às 12:53

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Augusta Silveira <augustasilveira@sobral.ce.gov.br>

30 de outubro de 2024 às 13:16

Para: osmarina@saaesobral.com.br

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento referente ao PE 24002 - SAAE.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Maria Augusta Silveira
Pregoeira
Central de Licitações - CELIC
(88) 3677-1157
e-mail: augustasilveira@sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral
Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e
Gestão
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE
(88) 3677-1100



OSMARINA CARNEIRO - SAAE SOBRAL <osmarina@saaesobral.com.br>

30 de outubro de 2024 às 17:00

Para: augustasilveira@sobral.ce.gov.br

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: Fwd: LICITANET - IMPUGNAÇÃO - 201/2024 - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE**Data:** 30/10/2024 16:52

De: renan@saaesobral.com.br

Para:: OSMARINA CARNEIRO - SAAE SOBRAL <osmarina@saaesobral.com.br>

Boa tarde, os dosadores de pastilha que o Saae Sobral dispõe apresentam, entre suas características estruturais, o diâmetro interno de 60 mm no compartimento de inserção das pastilhas, diante disso, pastilhas de maiores diâmetros inviabilizariam o uso destes dosadores.

Cordialmente,



Em 30/10/2024 13:29, OSMARINA CARNEIRO - SAAE SOBRAL escreveu:

----- Mensagem original -----

Assunto:: Fwd: LICITANET - IMPUGNAÇÃO - 201/2024 - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

Data: 30/10/2024 13:16

De: Augusta Silveira <augustasilveira@sobral.ce.gov.br>

Para:: osmarina@saaesobral.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]